



DATUM 1-10-2026 MONTEUR Kees Bakker

NAAM KLANT Dhr. en mevr. Hoekstra

ADRES Prins Bernhardlaan 23

POSTCODE / PLAATS 3818 KT Amersfoort

SOORT WERK ☒ Onderhoud ☐ Storing ☐ Installatie

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Jaarlijks onderhoud Remeha Calenta 28c.

Brander + warmtewisselaar gereinigd, sifon schoongemaakt.

Rookgasmeting OK (CO 18 ppm). Druk bijgevuld 1,9 bar.

GEBRUIKTE MATERIALEN	AANTAL
<u>Pakking brander</u>	<u>1</u>
<u>Sifon (condens)</u>	<u>1</u>

AANVANG 8:30 EINDE 9:45 TOTAAL UREN 1,25

OPMERKINGEN

Volgende onderhoudsbeurt okt. 2027.

HANDTEKENING MONTEUR

K. Bakker

HANDTEKENING KLANT (VOOR AKKOORD)

M. Hoekstra