



DATUM 1/10/26 MONTEUR Ahmed

NAAM KLANT Kapsalon Lotte

ADRES Arnhemseweg 118

POSTCODE / PLAATS Amersfoort

SOORT WERK ☐ Onderhoud ☒ Storing ☐ Installatie

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

storing F28 geen ontsteking. electrode vervuild + versleten
electrode vervangen, gasblok gecontroleerd. 2x proefgedraaid ok
radiatorkraan achter lekt -> vervangen

GEBRUIKTE MATERIALEN	AANTAL
ontstekings electrode	1
radiatorkraan 1/2"	2
knelkoppeling 15mm	4
ontluchter	1

AANVANG 13:10 EINDE 15:05 TOTAAL UREN 1 3/4 ?

OPMERKINGEN

klant niet aanwezig, sleutel bij burens (nr 120)

HANDTEKENING MONTEUR

A. El Drissi

HANDTEKENING KLANT (VOOR AKKOORD)