



DATUM 2-10-2026 MONTEUR Ruud Visser

NAAM KLANT Bakkerij Smit

ADRES Langestraat 82

POSTCODE / PLAATS Amersfoort

SOORT WERK ☐ Onderhoud ☐ Storing ☒ Installatie

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Nieuwe circulatiepomp geplaatst in ketelruimte (oude pomp defect).
Expansievat vervangen, installatie gevuld + ontlucht.
Materiaal: zie afhaalbon Brink (bijgevoegd).

GEBRUIKTE MATERIALEN	AANTAL
zie bon	

AANVANG 7:30 EINDE 11:00 TOTAAL UREN 3,5

OPMERKINGEN

Oude pomp + vat afgevoerd.

HANDTEKENING MONTEUR

R. Visser

HANDTEKENING KLANT (VOOR AKKOORD)

J. Smit

BRINK Technische Groothandel
Afhaalbalie Amersfoort-Noord

AFGEHAALD

AFHAALBON

AB-0778213

Datum: 02-10-2026

Tijd: 07:04

Klant: 20417 VAN DIJK INSTALLATIETECHNIEK

Referentie: WB 4484 SMIT

Art.nr	Omschrijving	Aantal	Eh
300114	Circulatiepomp 25-60	1	st
410028	Expansievat 18 L	1	st
120515	Knelkoppeling 22 mm	4	st
120510	Knelkoppeling 15 mm	2	st
560301	Inhibitor 1 L	1	st

Aantal regels: 5

Afgehaald door: R. Visser

Prijzen volgens uw contractafspraken.

Retour binnen 14 dagen met deze bon.

R.